



Gemeindeverband Wasserversorgung Schneebergland
 Willendorfer Straße 225 | 2732 Würflach | ATU 16253603
 02620/2262 | verband@wasser-gv.at | www.wasser-gv.at
 DVR: 0468789 | IBAN: AT 51 3286 5000 0030 4949 | BIC: RLNWATWWNSM



Sehr geehrte Wasserbezieher!

Unser Wasser weist eine sehr hohe Qualität auf, sodass es direkt ohne jede chemische Behandlung an unsere Abnehmer abgegeben werden kann.

Wir können unser Wasser so genießen, wie die Natur es hervorbringt: frisch, kühl und frei von Chemie.

Unser Wasser wird laufend von einer autorisierten Untersuchungsanstalt kontrolliert und entspricht den strengen österreichischen Qualitätsanforderungen.

Mit nachfolgender Tabelle wollen wir Ihnen die letzten Untersuchungsergebnisse mitteilen.

Ortsnetz Saubersdorf				
Bezeichnung	Einheit	Unser Trinkwasser	Indikatorparameter	Parameterwert gem. Trinkwasserverordnung
Gesamthärte	°dH	18,2		
Karbonathärte	°dH	14,9		
elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C	µS/cm	551	2.500	
pH-Wert		7,3	6,5 - 9,5	
Nitrat (NO ₃)	mg/l	4,2		50
Kalium	mg/l	1,2	50	
Natrium	mg/l	4,5	200	
Chlorid	mg/l	3,3	200	
Sulfat	mg/l	72	250	
Calcium	mg/l	88,3	400	
Magnesium	mg/l	25,5	150	
Pestizide	µg/l	nicht bestimmbar		0,1

Würflach, im November 2022