Würflach Willendorf Winzendorf/ Muthmannsdorf St. Egyden Hohe Wand

Gemeindeverband Wasserversorgung Schneebergland
Willendorfer Straße 225 | 2732 Würflach | ATU 16253603
02620/2262 | verband@wasser-gv.at | www.wasser-gv.at
DVR: 0468789 | IBAN: AT06 3293 7001 0330 4946 | BIC: RLNWATWWWRN

Gemeindeverband Wasserversorgung Schneeberg LAND

Sehr geehrte Wasserbezieher!

Unser Wasser weist eine sehr hohe Qualität auf, sodass es direkt ohne jede chemische Behandlung an unsere Abnehmer abgegeben werden kann.
Wir können unser Wasser so genießen, wie die Natur es hervorbringt: frisch, kühl und frei von Chemie.
Unser Wasser wird laufend von einer autorisierten Untersuchungsanstalt kontrolliert und entspricht den strengen österreichischen Qualitätsanforderungen.
Mit nachfolgender Tabelle wollen wir Ihnen die letzten Untersuchungsergebnisse mitteilen.

Ortsnetz Netting

Bezeichnung	Einheit	**Unser Trinkwasser**	Indikator-parameter	Parameterwert gem. Trinkwasserverordnung
Gesamthärte	°dH	**19,6**		
Carbonathärte	°dH	**14,7**		
elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C	µS/cm	**636**	2.500	
pH-Wert		**7,5**	6,5 - 9,5	
Nitrat (NO3)	mg/l	**6,5**		50
Kalium	mg/l	**2,2**	50	
Natrium	mg/l	**10**	200	
Chlorid	mg/l	**15**	200	
Sulfat	mg/l	**100**	250	
Calcium	mg/l	**103**	400	
Magnesium	mg/l	**22,5**	150	
Pestizide	µg/l	**nicht bestimmbar**		0,1

Würflach, im November 2023